

심사위원회 결과알림

1. 사업 개요

- 가. 위 치 : 충북 청주시 서원구 흥덕로48(사직동)
나. 대지면적 : 38,736m²
다. 사업규모 : 개·보수 지상3층 ~ 지상7층(7,821m²)
라. 예정공사비 : 7,540,000천원(부가가치세 포함)
마. 설계용역비 : 394,700천원(부가가치세 포함)

2. 설계공모 개요

- 가. 공 모 명 : 청주의료원 『본관 병동 환경개선 사업』 건축설계 제안공모
나. 공모방식 : 제안공모
다. 참가현황 : 응모신청 4개업체, 작품접수 2개업체

3. 작품심사 개요

- 가. 심사일시 : 2024. 08. 30.(금), 13:30
나. 심사위원 : 8명

연번	성명	소속	분야	비고
1	김태윤	국립중앙의료원 공공보건의료지원센터	건축사	
2	유보영	청주지역건축사회 회장	건축사	
3	이용재	순천향대학교 건축학과	건축계획	
4	이준철	서원대학교 건축학과	건축시공	
5	이현진	건양대학교 의료공간디자인학과	병원건축	
6	정운성	충북대학교 건축공학과	건축계획	
7	정진주	청주대학교 건축학과	건축설계	
8	최병관	공주대학교 건축학과	건축계획	

* 근거 : 건축 설계공모 운영지침(국토교통부)

4. 작품심사 결과

구분	고유번호	심사번호	업체명	대표자	비고
당선작	①	①	신성종합건축사사무소(주)	권오준	
-	②	②	②건축사무소(주)	○○○	

5. 당선작에 대한 심사 의견

- 간호스테이션 전면 동선연결 등 의료진, 물품, 환자 등의 이동을 고려
- 공사 단계별 계획을 동별, 층별로 대안 제시
- 신·구 병동을 연계할 수 있도록 간호스테이션 설치, 통로 경사, 출입문 설치 바람직
- 의료시설의 기존 공간, 환경개선을 위한 동선 및 간호스테이션 연계, 컬러테라피의 색체계획, 외부 옥상의 정원계획에 대한 강점
- 의료진·환자·보호자들을 배려한 휴게 공간 제시 및 하늘정원 조경계획 양호
- 개별제어를 목적으로 기존 설비시스템과의 연계방안 제안 적절
- 제안된 디자인계획 운영방안과의 현실성을 고려한 층별공사 계획 적절
- 병실 내 화장실 출입문 방향 부적절
- 1인실, 5인실 측 병실부분 SUB간호스테이션 고려 필요
- 공간계획이 다소 복잡함
- 병동운영을 고려할 경우 공기지연이 불가피할 것으로 판단됨
- 기존 휴게공간의 디자인 계획 및 집중치료실의 개선 계획 필요
- 소음·진동 등의 환경여건을 고려한 공정계획 수립 필요

제공부서 : 청주의료원 시설관리팀, 재무회계팀

문의 : 담당 고은준(☎043-279-0131), 김덕수(☎043-279-0122)